

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД СОФИЯ

гр.София, бул. „Рожен” №15, тел. 02 8130020, факс 02 8130013, e-mail: office@viksof.com

УТВЪРДИЛ:...

УПРАВИТЕЛ:

/ИКОЛА НИТОВ/

Дата на утвърждаване: 15.10.2019г.

ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА И РАДИОМОДУЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ

Възлагане на обществена поръчка чрез процедура събиране на
оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста във връзка с
чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

София, 2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ:

“ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА И РАДИОМОДУЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ”

1. Решение на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, за откриване на процедура събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка.
2. Обява за поръчка.
3. Условия за участие и провеждане на процедурата събиране на оферти с обява по ЗОП:
 - 3.1.Изисквания и указания за подготовка на офертата
 - 3.2.Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка.
 - 3.3.Методика за оценка на офертите.
 - 3.4.Изисквания към участниците
 - 3.5.Съдържание на офертата. Необходими документи
 - 3.6.Указания за подготовка на офертата и за подаването ѝ
 - 3.7.Разглеждане и оценка на офертите
4. Проект на договор за изпълнение на поръчката.
5. Образци на документи и указание за подготовката им:
 - 5.1. Данни за участника;
 - 5.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
 - 5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
 - 5.4. Декларация за срока на валидност на офертата;
 - 5.5. Предложени ценови параметри;
 - 5.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
 - 5.7. Декларации за липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП за участника и подизпълнителя;
 - 5.8. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
 - 5.9. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

I. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. Предмет на поръчката и количество

Предмет на настоящата поръчка е:

„Доставка на водомери за питейна вода и радиомодули за дистанционно отчитане на водомери”

2. Място на доставка:

Франко склад на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД София в гр.София, бул.”Рожен” №15

3. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на поръчката е до **70 000,00 лв. (седемдесет хиляди лева) без ДДС.**

4. Срок на договора.

Договора се сключва за период от **12 (дванадесет) месеца** от датата на подписването му или до изчерпване прогнозната стойност на поръчката, което от двете събития настъпи първо.

5. Срок за доставка.

Срокът за извършване на всяка отделна доставка е по предложение на участника, посочен в работни дни, но не по-дълъг от 5 (пет) работни дни, след изпратена писмена заявка на Възложителя по имейл, факс или телефон.

6. Гаранционен срок - гаранционният срок е по предложение на участника, като същият не може да бъде по-кратък от 2 /две/ години за водомерите и радио модулите към тях, считано от датата на доставката им.

7. Начин и срок на плащане

Начинът и сроковете на плащане са посочени в проекта на договор, срок не по-кратък от 30 дни след извършена доставка и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура. Кандидатите и/или участниците могат да предложат срок за плащане отговарящ на изискванията на чл.302а, ал.2 от ТЗ.

8. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

9. Гаранционни условия – гаранционните условия за водомерите да са съобразени с условията на производителя за съхранение и монтаж при номинално налягане 10 атм. за едноструйните и 16 атм. за многоструйните и фланшовите, и нормална експлоатация в питейно-битово водоснабдяване при качество на водата в рамките на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата предназначена за питейно битови цели.

10. Критерий за оценка на офертите

На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП критерия за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка, избран от Възложителя е „оптимално съотношение качество/цена” за определяне на „Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на което се оценява цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка при следните показатели за оценка:

Показатели за оценка	Максимален брой точки
Предложена цена	85
Срок на доставка	10
Срок за замяна на некачествена и увредена стока	5

10.1. Оценка на офертите по отделните показатели:

1. Оценката по показателя „Предложена цена“ ($P_{\text{ц}}$) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската ценова оферта и ценовата оферта на участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

$$P_{\text{ц}} = \frac{C_{\text{мин}}}{C_{\text{уч}}} \times 85, \text{ където:}$$

$C_{\text{мин}}$ е най-ниската ценова оферта

$C_{\text{уч}}$ е ценовата оферта на участника, чиято оферта се оценява;

85 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Предложена цена“ ($P_{\text{ц}}$) в точки.

**Забележка:* При оценяване на офертите се взема предвид общата стойност на ценовата оферта, получена от сбора на единичните цени на стоките, умножени по зададените от възложителя прогнозни количества.

2. Оценката по Показателя „Срок на доставка“ ($P_{\text{сд}}$) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за доставка, предложен от участник в поръчката и срока за доставка предложено от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

$$P_{\text{сд}} = \frac{C_{\text{дмин}}}{C_{\text{дуч}}} \times 10, \text{ където:}$$

$C_{\text{дмин}}$ е най-краткия срок на доставка, предложен от участник в поръчката;

$C_{\text{дуч}}$ е срока на доставка, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

10 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок на доставка“ ($P_{\text{сд}}$) в точки.

3. Оценката по Показателя „Срок за замяна на некачествена и увредена стока“ ($P_{\text{сз}}$) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за замяна, предложен от участник в поръчката и срока за замяна, предложен от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

$$P_{\text{сз}} = \frac{C_{\text{змин}}}{C_{\text{зуч}}} \times 5, \text{ където:}$$

$C_{\text{змин}}$ е най-краткият срок на доставка, предложен от участник в поръчката;

$C_{\text{зуч}}$ е срокът за доставка, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

5 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок за замяна“ ($P_{\text{сз}}$) в точки.

10.2. Методика за определяне на комплексната оценка

Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (K_o) е 100 точки. Изчислява се по следната формула:

$$K_o = P_{\text{ц}} + P_{\text{сд}} + P_{\text{сз}}, \text{ където:}$$

$P_{\text{ц}}$ е оценката на офертата по Показателя „Предложена цена“

$P_{\text{сд}}$ е оценката на офертата по Показателя „Срок на доставка“

$P_{\text{сз}}$ е оценката на офертата по Показателя „Срок за замяна на некачествена и увредена стока“.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност. При необходимост от участника може да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

10.3. Класиране на офертите

Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка.

11. Гаранция за изпълнение на договора

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (едно на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС и се представя при сключването му в една от следните форми:

10.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора;

10.2. Парична сума преведена по банковата сметка на възложителя.

10.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Банковата сметка за внасяне на гаранцията за изпълнение ще бъде предоставена на изборния за изпълнител на обществената поръчка преди подписване на договора.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Едноструйни водомери със сух ролков брояч с $R \geq 160$

№	Тип водомер	Постоянен разход Q_3	Номин. диаметър DN	Конструкт. дължина L	Размер на присъед. резби G	Температ. клас	Макс. допуст. налягане	Измерв. обхват при хоризонт. монтаж	Прогнозни количества
1	Едноструен водомер	1,6 m ³ /h	15 mm	110 mm	3/4	за студена вода	16 bar	$R \geq 160$	20 бр.
2	Едноструен водомер	2,5 m ³ /h	15 mm	110 mm	3/4	за студена вода	16 bar	$R \geq 160$	20 бр.
3	Едноструен водомер	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	1	за студена вода	16 bar	$R \geq 160$	20 бр.
4	Едноструен водомер	4 m ³ /h	20 mm	130 mm	1	за студена вода	16 bar	$R \geq 160$	20 бр.

2. Едноструйни водомери със сух ролков брояч с $R \geq 80$

№	Тип водомер	Постоянен разход Q_3	Номин. диаметър DN	Конструкт. дължина L	Размер на присъед. резби G	Температ. клас	Макс. допуст. налягане	Измерв. обхват при хоризонт. монтаж	Прогнозни количества
1	Едноструен водомер	1,6 m ³ /h	15 mm	110 mm	3/4	за студена вода	16 bar	$R \geq 80$	100 бр.
2	Едноструен водомер	2,5 m ³ /h	15 mm	110 mm	3/4	за студена вода	16 bar	$R \geq 80$	100 бр.
3	Едноструен водомер	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	1	за студена вода	16 bar	$R \geq 80$	600 бр.
4	Едноструен водомер	4 m ³ /h	20 mm	130 mm	1	за студена вода	16 bar	$R \geq 80$	900 бр.
5	Едноструен водомер	2,5 m ³ /h	15 mm	110 mm	3/4	за топла вода	16 bar	$R \geq 80$	20 бр.
6	Едноструен водомер	4 m ³ /h	20 mm	130 mm	1	за топла вода	16 bar	$R \geq 80$	20 бр.

3. Многоструйни водомери със сух ролков брояч

№	Тип водомер	Постоянен разход Q_3	Номин. диаметър DN	Конструкт. дължина L	Размер на присъед. резби G	Температ. клас	Макс. допуст. налягане	Измерв. обхват при хоризонт. монтаж	Прогнозни количества
1	Многоструен водомер	4 m ³ /h	20 mm	190 mm	1	за студена вода	16 bar	R _≥ 80	2 бр.
2	Многоструен водомер	6,3 m ³ /h	25 mm	260 mm	1 1/4	за студена вода	16 bar	R _≥ 80	20 бр.
3	Многоструен водомер	10 m ³ /h	32 mm	260 mm	1 1/2	за студена вода	16 bar	R _≥ 80	20 бр.
4	Многоструен водомер	16 m ³ /h	40 mm	300 mm	2	за студена вода	16 bar	R _≥ 80	10 бр.
5	Многоструен водомер	25 m ³ /h	50 mm	300 mm	2 1/2	за студена вода	16 bar	R _≥ 80	10 бр.

4. Волтманови водомери със сух ролков брояч

№	Тип водомер	Постоянен разход Q_3	Номин. диаметър DN	Конструкт. дължина L	Размер на присъед. резби G	Температ. клас	Макс. допуст. налягане	Измерв. обхват при хоризонт. монтаж	Прогнозни количества
1	Волтманов водомер	40 m ³ /h	50 mm	200 mm	2 1/2"	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	10 бр.
2	Волтманов водомер	40 m ³ /h	50 mm	200 mm	фланец	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	10 бр.
3	Волтманов водомер	63 m ³ /h	65 mm	200 mm	фланец	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	15 бр.
4	Волтманов водомер	100 m ³ /h	80 mm	225 mm	фланец	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	15 бр.
5	Волтманов водомер	160 m ³ /h	100 mm	250 mm	фланец	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	10 бр.
6	Волтманов водомер	250 m ³ /h	125 mm	250 mm	фланец	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	2 бр.
7	Волтманов водомер	400 m ³ /h	150 mm	250 mm	фланец	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	2 бр.
8	Волтманов водомер	630 m ³ /h	200 mm	250 mm	фланец	за студена вода	16 bar	R _≥ 100	2 бр.

Възложителят си запазва правото да променя прогнозните количества съобразно експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост.

5. Броячен механизъм и корпус

- Часовников механизъм с възможност за дистанционно отчитане;

- Цифров брояч за m^3 с обхват минимум до 99999 m^3 и възможност за отчитане с точност поне до 0,001 m^3 ;
- Въртящ се индикатор за регистриране на протичане;
- Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричен) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и/или български), основната мерна единица на цифровия брояч и посочен клас на точност при хоризонтален или вертикален монтаж;
- Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане на водата.

6. Други изисквания

- Всички водомери трябва да имат възможност за монтаж на допълнително оборудване /без демонтаж на водомера и нарушаване на пломбата/, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите.

7. Устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери - радио модули

№	Устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери	Прогнозни количества
1	Радио модули – за директен монтаж върху водомера	20 бр.
2	Радио модули – с импулсен вход окомплектовани със сензор за съответните типове водомери	20 бр.

- Изисквания:

- Радио системата да обхваща водомери тип "сухи" и за видовете едноструйни , многоструйни и волтманови.
- Радио системата да е с възможност за надграждане към фиксирана система за дистанционно отчитане.
- Формат на протокол за данни - wireless M-Bus формат T1:T2 или OMS/отворен протокол/
- Честота обхват - 868.9 MHz
- Стандарт - PN-EN13757-4(WMBUS) или OMS
- Скорост на предаване - 100 к bit/sec.
- Програмиран регистратор - конфигурация на начални стойности, фабричен номер и период на излъчване на данни за разход
- Вътрешна памет на модул - актуални стойности и 12 месечна история на разход
- Честотна стабилност - $< \pm 2.5$ kHz
- Режим на предаване - half-duplex
- Изходна мощност - 10 mW. / 50 Ω .
- Към системата да могат да се включват и водомери със стандартни часовникови механизми с импулсни изводи използващи цифров протокол за комуникация.
- Водомерите с и без магнитна или оптично-сканираща система да имат възможност за директен импулсен или M-Bus извод.
- Експлоатационния срок на радио модулите да е 10 години при ежемесечно отчитане.
- Минимално ниво влагозащитеност на радио модулите - IP 65.

- Радио системата да може да се монтира и пуска в експлоатация без да е необходимо да се демонтират предложените подходящи водомери от арматурната мрежа.
- Радио модулите да предоставят възможност за показване на информация - аларми от външна намеса и злоупотреба.
- Да предоставят информация за натрупан разход за изминал период минимум 12 месеца назад.
- Да дават информация за капацитет на батерията при различните избрани от оператора времеви режими за радио предаване на данни.
- Всички водомери да се доставят по заявка без или комплектовани с модули за дистанционно отчитане, като са предварително програмирани от доставчика по алгоритъм от заявителя

Изготвил: *Заличено*
вн. ос. чов. н.с.
ЗЗН
инж. Р. Итова

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

1. Участникът, следва да притежава за водомери предмет на поръчката, валидно удостоверение за признаване на одобрен тип средство за измерване, вписано в Регистъра за одобрение за използване средствата за измерване на Държавната агенция за метрология и технически надзор или валидно ЕИО удостоверение за одобрен тип средство за измерване или валиден MID сертификат за одобрен тип средство за измерване или еквивалент.; представят заверено копие.
2. Водомерите следва да са произведени след 01.01.2019г., което се установява със съответен знак, поставен върху водомера или свидетелство за съответствие с одобрен тип, издадено от оправомощена метрологична лаборатория;
3. Участниците следва да притежават валиден сертификат на производителя и участника по ISO 9001:2008/2015, или еквивалент -заверено копие от участника;
4. Участниците задължително да представят оригинални каталози на производителя за всеки предлаган тип водомери и компоненти за дистанционно отчитане или посочени:
 - Основни технически характеристики на предлаганите типове водомери, съгласно изискванията на техническите спецификации и образците на техническите предложения;
 - Схемите за монтаж и инструкциите за експлоатация, при които е гарантирано постигането на класове точност и параметри, посочени в техническите предложения;
5. Доставка на нови водомери трябва да бъде съгласно техническите и метрологични изисквания посочени в техническите спецификации.
6. Участниците следва да са оторизирани от производителя да продават предложените от тях водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери и следва да представят заверено копие от оторизационно писмо или друг документ, доказващ че са оторизирани от производителя.
7. В случай че данните в отчета на радио модулите са криптирани от производителя, участниците следва да осигурят описание на пакета данни в протокола Wireless Mbus ,така че отчетените данни от радио модулите коректно да се разчитат от софтуера на Възложителя след необходимата синхронизация на база полученото описание.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни и да изисква разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в офертите, при условие, че същите не водят до промяна на техническото предложение на участниците.

Изисквания към личното състояние на участниците.

Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата трябва да съдържа:

1. Данни за участника (по образец);
2. Техническо предложение, съдържащо:
 - 2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
 - 2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец);
 - 2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
 - 2.4. Декларация за срока на валидност на офертата;
 - 2.5. Участниците следва да представят мостри по 1 брой:
 - активиран и предаващ отчети радио модул за директен монтаж върху водомера в комплект с едноструен водомер за студена вода DN 20, Q3=4м³/ч. и
 - активиран и предаващ отчети импулсен радио модул с многоструен водомер DN 20, Q3=4м³/ч.

Мострите ще се ползват за сравнение на предложените от участниците водомери с техническата спецификация.

Мострите на спечелилият обществената поръчка участник се задържат до приключване на договора, а на останалите участници се връщат при спазване разпоредбите на ЗОП.

3. Ценово предложение (по образец).
4. Декларация по чл. 96а, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП (по образец).
5. Декларация по чл. 96а, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 ЗОП (по образец).
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители (по образец);
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец). *Декларацията се представя в случай, че ще се ползват подизпълнители;*
8. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП от подизпълнител, ако е приложимо (по образец);
9. Заверено от участника копие на оторизационно **писмо/пълномощно** или друг документ, от който е видно, че участникът е упълномощен от съответния/те производител/и да доставя/предлага стоките на територията на Република България, в случай че не е производител.
10. Участниците следва да представят и всички посочени документи в настоящата документация.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящите технически изисквания и указания за офертиране.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО ѝ:

1. Участникът подготвя офертата си, съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.
2. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).
3. Офертата се представя на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.
4. Всеки участник може да представи само една оферта.
5. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящите изисквания и указания, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му
6. Офертата и всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява участника съгласно ЕИК, респ. Удостоверението за актуална съдебна регистрация или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, изготвено за целите на настоящата процедура и отразяващо данните за същата.
7. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф «Вярно с оригинала» и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.
8. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител – лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката трябва да бъде надписана както следва:

*До „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр.София
гр. София, 1220, бул. „Рожен” №15*

*ОФЕРТА в отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с
предмет:*

*Наименование на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.*

10. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в незапечатана или скъсана опаковка. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.
11. Подаването на офертите става всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата, посочена в Информация за публикуване в Профила на купувача обява за обществената поръчка, на адрес: гр.София, 1220, бул. „Рожен” № 15, „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр.София, Деловодство.
12. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.
13. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП , от назначена от възложителя комисия.
2. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществената поръчка.
3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.
4. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.